

ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ
ТҮРГЫН ҮЙ ИНСПЕКЦИЯСЫ
«СНИИ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ
СЫЛЫС № 2317/1-19/ЗТ-Г-6
19 ж. «30» 01

Генеральному директору
ОФ «Десента»
ГУЛЯЕВУ С. Н.

На Ваше обращение за № 2317/1-19/ЗТ-Г-6 от 22 января 2019 года, по вопросу затопления канализационными стоками подвального помещения жилого дома № 14 по улице Чкалова, сообщая.

28 января текущего года, специалистами ГУ «Отдел жилищной инспекции города Павлодара» совместно ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Павлодара», ТОО «Павлодар водоканал», обслуживающей организацией ИП «Квитко», с участием жителей проведено обследование подвального помещения вышеуказанного жилого дома. В ходе визуального осмотра установлено: жилой дом 5 этажный, 4 подъездный, происходит систематический подпор на трубопроводах канализации, в связи с не соответствием количества установленных жироловушек, объему отводимых кафе «Восточная кухня» стоков, и отсутствия герметичности в местах соединения трубопроводов канализации в подвальном помещении данного дома. По итогам обследования руководству кафе «Восточная кухня» рекомендовано установить дополнительный жироловушка, а руководству обслуживающей организации ИП «Квитко» устранить указанные дефекты до 14 февраля 2019 года.

На основании п. 6 ст. 14 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращения физических и юридических лиц», Вы вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц либо решение, принятое по обращению.

Руководитель Отдела



А. Аманов

Рашитов,
Азимханов, 623322

